

Информация

О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и о ходе реализации заявок на подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения по АО «МСЗ» за 1 квартал 2017 года.

1. Поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 квартал 2017г. - 0;
2. Исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 квартал 2017г. - 0;
3. Резерв мощности системы теплоснабжения АО «МСЗ» - 39 Гкал/час.

Главный инженер



Р.А. Поляков

Директору департамента цен
и тарифов администрации
Владимирской области
М.С.Новоселовой

В соответствии с Порядком размещения информации, подлежащей раскрытию, на официальном сайте департамента цен и тарифов администрации области, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом департамента цен и тарифов администрации области от 28.10.2014 №249,

АО «Муромский стрелочный завод»

(наименование регулируемой организации)

направлена информация для размещения на официальном сайте департамента цен и тарифов администрации области dtek.avо.ru, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения

(вид регулируемой деятельности)

в соответствии с пунктом 22,

(пункты Стандартов)

Стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения,

(наименование Стандартов в соответствии с Постановлением Правительства РФ, утверждающего Стандарты)

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

№570 от 05.07.2013 года

(реквизиты постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего Стандарты)

по формам 1.8 приложения №8


(нумерация формы в соответствии с утверждающим их документом)

установленным приказом №249 от 28.10.2014 года


(реквизиты документа, утверждающего формы)

Приложение на 1 л. в 1 экз. (в электронном виде).

Главный инженер
(должность рук-ля организации)


(подпись)

Поляков Р.А.
(расшифровка подписи)

Исп.Главный энергетик
Арямиц Е.А. 
тел 8(49234)4-45-76

**Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
АО «Муромский стрелочный завод»
за 1 квартал 2017 г.**

Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 1 квартала	0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 1 квартала	0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение 1 квартала	0
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 1 квартала	39 Гкал/час

Главный инженер



Р.А. Поляков